

Студентски центар Ниш  
Александра Медведева бр. 2  
18000 Ниш

Деловодни број: 2-24/2  
03.02.2020. године

У складу са чл.63 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку радова бр. Р-3-19, доставља одговоре на питања садржана у упућеном захтеву потенцијалног понуђача и то:

**Питања:**

Поштовани,

у својству понуђача постављам питање у вези јн.бр.Р-3-19 (асфалтирање прилаза рампи за истовар робе):

1. На страни 6/36 документације за јавну набавку у напомени стоји да су понуђачи дужни да уз понуду доставе атесте, сертификате или извештаје о испитивању за асфалт, дробину и бетон које понуђач уграђује. то је неизводљиво јер се атестна документација за наведене материјале може добити од испоручиоца тек након испоруке и уградње наведеног материјала.  
Иста ова примедба се односи и на решетку и на канал за одводњавање од полимербетона.
2. У позицији 5 (израда АБ канала) за који се тражи атест није наведена марка бетона (ради се о 0,50м3)
3. Појасните димензије АБ канала. Ширина и висина су 35цм х 30цм, а како је номинална ширина канала од полимербетона 30цм који се полаже у АБ канал испада да је дебљина зида АБ канала 2,50цм. Уколико су димензије АБ канала (35цм и 30цм) унутрашње, онда дефинишите дебљину зида АБ канала или спољашње димензије АБ канала.

**Одговор:**

1. Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуђача везану за време достављања атеста, сертификата и извештаја о испитивању, тако да сва захтевана наведена документа потребно доставити након испоруке и уградње.
2. За позицију 5. захтевана марка бетона је МБ 30.
3. Наручилац ће ради појашњења трећег питања доставити прилог - Упутство за уградњу канала за линијско одводњавање и решетке од стране произвођача са прецизним мерама и детаљима.

У складу са одговорима, наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.



Комисија за ЈН бр. Р-3-19