

Деловодни број: 2-36/2
Датум: 02.03.2020.године

Комисија за јавну набавка добара бр.Д-5-20 - електро материјала,
доставља

ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

У складу са чл.63 Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку добара – електро материјала, доставља одговоре на питања потенцијалног понуђача.

Питања потенцијалног понуђача:

Молим Вас да у ЈН бр. Д-5-20 Електроматеријал за следеће позиције дате следећа појашњења:

1. Позиције бр. 61 и 62 – молим Вас за информацију који су то мини осигурачи (СН патрони, D01, NV00, DI ...)
2. Позиција бр. 64 ставите потребну количину који се тражи - ?
3. Позиција бр. 104 – не постоји склопка контактор 2,5-4 – да сте мислили на Склопка DM (заштитна) 2,5-4 као на позицији бр. 100
4. Позиција бр. 121 – Термостат монофазни до 200С – да ли је у питању бојлер или ТА пећ и ког произвођача
5. Позиција бр. 122 – Термостат монофазни до 400С – да ли је у питању бојлер или ТА пећ и ког произвођача
6. Позиција бр. 123 – Термостат монофазни до 90С – да ли је у питању бојлер или ТА пећ и ког произвођача
7. Позиција бр. 125 – Термостат трофазни до 320С – да ли је у питању бојлер или ТА пећ и ког произвођача
8. Позиција бр. 125 – Термостат трофазни до 90С – да ли је у питању бојлер или ТА пећ и ког произвођача
9. Позиција бр. 137 нисте ставили која је јачина сијалице потребна у W - ?

Одговори:

1. За позиције 61. и 62. мини осигурачи 16А и 20А, 400V, величина и тип је D01.
2. За позицију 64. Папучице 8-6, Cu, 6мм², потребна количина је 50 комада.
3. Позиција 104.Склопка контактор 2,5-4 се брише.
4. Позиција 121.Термостат монофазни до 200° - за ТА пећ произвођача CER
5. Позиција 122.Термостат монофазни до 400° - за ТА пећ произвођача CER
6. Позиција 123.Термостат монофазни до 90° - капиларни, за бојлер произвођача Магнохром.
7. Позиција 125.Термостат трофазни до 320° се брише.
8. Позиција 126.Термостат трофазни до 90° се брише.
9. Позиција 137. Халогена сијалица GU10, 50W.

Ово појашњење је саставни део конкурсне документације. Комисија ће у складу са одговором извршити измену конкурсне документације.

Комисија за ЈН Д-5-20



УСТАНОВУ ЗА СТУДИЈА СТУДИЈА
СА ПОСРЕДСТВОМ
СТУДЕНТСКИ
ЦЕНТАР
ИИИ